



## Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309 Teile 1 & 7 des

**Wärmenetzes „Schrobenhausen Innenstadt“  
der Stadtwerke Schrobenhausen**

Die Gutachterin bescheinigt im Auftrag des Betreibers dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

**Primärenergiefaktor FW 309-1:2021**

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,05

nach GEG zu verwenden:

**Primärenergiefaktor nach Kappung**

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,25

**Emissionsfaktor FW 309-1:2021**

(Anlage 9 GEG)

0,00 g/kWh

Umfasst Plandaten: ja  
Gültig bis: 14.05.2028  
Ausgestellt am: 15.05.2021  
Von: Dr. Marlene Gruber

Rohr, den 15. Mai 2021

Dr. Marlene Gruber

f<sub>P</sub>-Gutachterin Nr. AGFW-FW609-274